

バラギ(小水道)浄水場系

水質基準項目		検 査 計 画															水道法に基づく 検査頻度	
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	検査実施 回数	設定理由	省略 可否	検査頻度 (回数／年間)	
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1回／月	－	不可	1回／月以上	
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1回／月	－	不可	1回／月以上	
3	カドミウム及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
4	水銀及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
5	セレン及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
6	鉛及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
7	ヒ素及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
8	六価クロム化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
9	亜硝酸態窒素					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
12	フッ素及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
13	ホウ素及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
14	四塩化炭素					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
15	1，4－ジオキサン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス1，2ジクロロエチレン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
17	ジクロロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
18	テトラクロロエチレン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
19	トリクロロエチレン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
20	ペオフルオロオクタンスルホン酸及びペヘルフルオロオクタン酸 (別名PFOS及びPFEOA)					○								1回／1年	－	可	4回／年以上	
21	ベンゼン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
22	塩素酸					○						○		2回／年	過去3年間で基準値の1/10超	可	2回／年以上	
23	クロロ酢酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
24	クロロホルム					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
25	ジクロロ酢酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
26	ジブロモクロロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
27	臭素酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
28	総トリハロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
29	トリクロロ酢酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
30	ブロモジクロロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
31	ブロモホルム					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
32	ホルムアルデヒド					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
33	亜鉛及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
34	アルミニウム及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
35	鉄及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
36	銅及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
37	ナトリウム及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
38	マンガン及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
39	塩化物イオン					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
41	蒸発残留物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
42	陰イオン界面活性剤					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
43	ジェオスミン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
44	2－メチルイソボルネオール					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
45	非イオン界面活性剤					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
46	フェノール類					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
47	有機物(TOC)					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
48	pH値					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
49	味					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
50	臭気					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
51	色度					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
52	濁度					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	

北山(小水道)浄水場系

水質基準項目		検 査 計 画															水道法に基づく 検査頻度	
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	検査実施 回数	設定理由	省略 可否	検査頻度 (回数／年間)	
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1回／月	－	不可	1回／月以上	
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1回／月	－	不可	1回／月以上	
3	カドミウム及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
4	水銀及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
5	セレン及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
6	鉛及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
7	ヒ素及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
8	六価クロム化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
9	亜硝酸態窒素					○								3回／年	26年度追加項目	可	2回／年以上	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○						○		2回／年	過去3年間で基準値の1/10超	可	2回／年以上	
12	フッ素及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
13	ホウ素及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
14	四塩化炭素					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
15	1，4－ジオキサン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス1，2ジクロロエチレン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
17	ジクロロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
18	テトラクロロエチレン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
19	トリクロロエチレン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
20	ペオフルオロオクタン酸及びペフルオロオクタン酸 (別名PFOS及びPFOA)					○								1回／1年	－	可	4回／年以上	
21	ベンゼン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
22	塩素酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
23	クロロ酢酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
24	クロロホルム					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
25	ジクロロ酢酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
26	ジブromクロロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
27	臭素酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
28	総トリハロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
29	トリクロロ酢酸					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
30	ブromジクロロメタン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
31	ブromホルム					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
32	ホルムアルデヒド					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
33	亜鉛及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
34	アルミニウム及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
35	鉄及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
36	銅及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
37	ナトリウム及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
38	マンガン及びその化合物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
39	塩化物イオン					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
41	蒸発残留物					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
42	陰イオン界面活性剤					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
43	ジオスミン					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
44	2－メチルイソボルネオール					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
45	非イオン界面活性剤					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
46	フェノール類					○								1回／5年	安全性確認	可	2回／年以上	
47	有機物(TOC)					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
48	pH値					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
49	味					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
50	臭気					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
51	色度					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	
52	濁度					○						○		2回／年	－	不可	2回／年以上	