



# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-821

令和 7 年 4 月 23 日

嬭恋村長


様

令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター  
代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



|       |                   |       |                          |              |      |
|-------|-------------------|-------|--------------------------|--------------|------|
| 水道名称  | 嬭恋村第1上水道          |       |                          |              |      |
| 水源名称  |                   |       |                          |              |      |
| 採水場所  | (有) 佐藤工業事務所       |       |                          |              |      |
| 水道種別  | 上水道               | 採水日時  | 令和 7 年 4 月 16 日 9 時 30 分 |              |      |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名  | 上下水道課 宮崎 敦司              |              |      |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温(℃) | 9.9                      | 水温(℃)        | 10.6 |
|       |                   |       |                          | 遊離残留塩素(mg/L) | 0.30 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |       |                          |              |      |

| 検査項目              | 検査結果         | 水質基準        | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|-------------------|--------------|-------------|------|------|------|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL     | 100CFU/mL以下 |      |      |      |
| 大腸菌               | 陰性           | 検出されないこと    |      |      |      |
| シアヌ化物イオン及び塩化シアニ   | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| フッ素及びその化合物        | 0.49 mg/L    | 0.8mg/L以下   |      |      |      |
| 塩素酸               | 0.06未満 mg/L  | 0.6mg/L以下   |      |      |      |
| クロロ酢酸             | 0.002未満 mg/L | 0.02mg/L以下  |      |      |      |
| クロロホルム            | 0.001未満 mg/L | 0.06mg/L以下  |      |      |      |
| ジクロロ酢酸            | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L   | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| 臭素酸               | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 総トリハロメタン          | 0.001 mg/L   | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| トリクロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromジクロロメタン       | 0.001未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromホルム           | 0.001未満 mg/L | 0.09mg/L以下  |      |      |      |
| ホルムアルデヒド          | 0.008未満 mg/L | 0.08mg/L以下  |      |      |      |
| 塩化物イオン            | 5.0 mg/L     | 200mg/L以下   |      |      |      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 53 mg/L      | 300mg/L以下   |      |      |      |
| 蒸発残留物             | 129 mg/L     | 500mg/L以下   |      |      |      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2 mg/L     | 3mg/L以下     |      |      |      |
| pH値               | 7.4          | 5.8以上8.6以下  |      |      |      |
| 味                 | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 臭気                | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 色度                | 0.5未満 度      | 5度以下        |      |      |      |
| 濁度                | 0.1未満 度      | 2度以下        |      |      |      |
| — 以下余白 —          |              |             |      |      |      |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和です

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

令和 7 年 4 月 23 日

嬬恋村長

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



|       |                   |         |                           |               |     |
|-------|-------------------|---------|---------------------------|---------------|-----|
| 水道名称  | 大笹簡易水道            |         |                           |               |     |
| 水源名称  |                   |         |                           |               |     |
| 採水場所  | 西部幼稚園外水道          |         |                           |               |     |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時    | 令和 7 年 4 月 16 日 11 時 55 分 |               |     |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名    | 上下水道課 黒岩 爽真               |               |     |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (°C) | 17                        | 水温 (°C)       | 9.3 |
|       |                   |         |                           | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.2 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |         |                           |               |     |

| 検査項目              | 検査結果         | 水質基準        | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|-------------------|--------------|-------------|------|------|------|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL     | 100CFU/mL以下 |      |      |      |
| 大腸菌               | 陰性           | 検出されないこと    |      |      |      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 2.6 mg/L     | 10mg/L以下    |      |      |      |
| フッ素及びその化合物        | 0.11 mg/L    | 0.8mg/L以下   |      |      |      |
| 塩素酸               | 0.06未満 mg/L  | 0.6mg/L以下   |      |      |      |
| クロロ酢酸             | 0.002未満 mg/L | 0.02mg/L以下  |      |      |      |
| クロロホルム            | 0.001未満 mg/L | 0.06mg/L以下  |      |      |      |
| ジクロロ酢酸            | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ジブromクロロメタン       | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| 臭素酸               | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 総トリハロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| トリクロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromジクロロメタン       | 0.001未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromホルム           | 0.001未満 mg/L | 0.09mg/L以下  |      |      |      |
| ホルムアルデヒド          | 0.008未満 mg/L | 0.08mg/L以下  |      |      |      |
| 塩化物イオン            | 6.1 mg/L     | 200mg/L以下   |      |      |      |
| 蒸発残留物             | 123 mg/L     | 500mg/L以下   |      |      |      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L   | 3mg/L以下     |      |      |      |
| pH値               | 7.2          | 5.8以上8.6以下  |      |      |      |
| 味                 | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 臭気                | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 色度                | 0.5未満 度      | 5度以下        |      |      |      |
| 濁度                | 0.1未満 度      | 2度以下        |      |      |      |
| — 以下余白 —          |              |             |      |      |      |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和です

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

令和 7 年 4 月 23 日

嬬恋村長

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験セ

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



|       |                   |        |                           |               |      |
|-------|-------------------|--------|---------------------------|---------------|------|
| 水道名称  | 袋倉簡易水道            |        |                           |               |      |
| 水源名称  |                   |        |                           |               |      |
| 採水場所  | 住民センター            |        |                           |               |      |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時   | 令和 7 年 4 月 16 日 11 時 10 分 |               |      |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名   | 上下水道課 黒岩 美奈子              |               |      |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (℃) | 14                        | 水温 (℃)        | 9.6  |
|       |                   |        |                           | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.40 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |        |                           |               |      |

| 検査項目                 | 検査結果         | 水質基準        | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|----------------------|--------------|-------------|------|------|------|
| 一般細菌                 | 0 CFU/mL     | 100CFU/mL以下 |      |      |      |
| 大腸菌                  | 陰性           | 検出されないこと    |      |      |      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 塩素酸                  | 0.06未満 mg/L  | 0.6mg/L以下   |      |      |      |
| クロロ酢酸                | 0.002未満 mg/L | 0.02mg/L以下  |      |      |      |
| クロロホルム               | 0.001未満 mg/L | 0.06mg/L以下  |      |      |      |
| ジクロロ酢酸               | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ジブromクロロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| 臭素酸                  | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 総トリハロメタン             | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| トリクロロ酢酸              | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromジクロロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromホルム              | 0.001未満 mg/L | 0.09mg/L以下  |      |      |      |
| ホルムアルデヒド             | 0.008未満 mg/L | 0.08mg/L以下  |      |      |      |
| 塩化物イオン               | 11.1 mg/L    | 200mg/L以下   |      |      |      |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)   | 58 mg/L      | 300mg/L以下   |      |      |      |
| 蒸発残留物                | 151 mg/L     | 500mg/L以下   |      |      |      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.2未満 mg/L   | 3mg/L以下     |      |      |      |
| pH値                  | 7.3          | 5.8以上8.6以下  |      |      |      |
| 味                    | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 臭気                   | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 色度                   | 0.5未満 度      | 5度以下        |      |      |      |
| 濁度                   | 0.1未満 度      | 2度以下        |      |      |      |
| — 以下余白 —             |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和です

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。




# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-824

令和 7 年 4 月 23 日

孺恋村長 様  
令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人  
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター  
代表理事 天 田 彰 義  
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



|       |                   |       |                           |              |      |
|-------|-------------------|-------|---------------------------|--------------|------|
| 水道名称  | 今井簡易水道            |       |                           |              |      |
| 水源名称  |                   |       |                           |              |      |
| 採水場所  | コミュニティーセンター       |       |                           |              |      |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時  | 令和 7 年 4 月 16 日 10 時 45 分 |              |      |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名  | 上下水道課 黒岩 美奈子              |              |      |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温(℃) | 7.6                       | 水温(℃)        | 9.7  |
|       |                   |       |                           | 遊離残留塩素(mg/L) | 0.40 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |       |                           |              |      |

| 検査項目              | 検査結果         | 水質基準        | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|-------------------|--------------|-------------|------|------|------|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL     | 100CFU/mL以下 |      |      |      |
| 大腸菌               | 陰性           | 検出されないこと    |      |      |      |
| シアノ化物イオン及び塩化シアン   | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 塩素酸               | 0.06未満 mg/L  | 0.6mg/L以下   |      |      |      |
| クロロ酢酸             | 0.002未満 mg/L | 0.02mg/L以下  |      |      |      |
| クロロホルム            | 0.001未満 mg/L | 0.06mg/L以下  |      |      |      |
| ジクロロ酢酸            | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ジプロモクロロメタン        | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| 臭素酸               | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 総トリハロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| トリクロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブロモジクロロメタン        | 0.001未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブロモホルム            | 0.001未満 mg/L | 0.09mg/L以下  |      |      |      |
| ホルムアルデヒド          | 0.008未満 mg/L | 0.08mg/L以下  |      |      |      |
| 塩化物イオン            | 1.3 mg/L     | 200mg/L以下   |      |      |      |
| 蒸発残留物             | 84 mg/L      | 500mg/L以下   |      |      |      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L   | 3mg/L以下     |      |      |      |
| pH値               | 7.2          | 5.8以上8.6以下  |      |      |      |
| 味                 | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 臭気                | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 色度                | 0.5未満 度      | 5度以下        |      |      |      |
| 濁度                | 0.1未満 度      | 2度以下        |      |      |      |
| — 以下余白 —          |              |             |      |      |      |
|                   |              |             |      |      |      |
|                   |              |             |      |      |      |
|                   |              |             |      |      |      |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジプロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です


|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

令和 7 年 4 月 23 日

嬭恋村長 様  
令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人  
群馬県薬剤師会環境衛生試験セ  
代表理事 天 田 彰 義  
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



|       |                   |        |                           |        |     |                                                                                     |     |
|-------|-------------------|--------|---------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 水道名称  | 砂井簡易水道            |        |                           |        |     |  |     |
| 水源名称  |                   |        |                           |        |     |                                                                                     |     |
| 採水場所  | 公民館               |        |                           |        |     |                                                                                     |     |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時   | 令和 7 年 4 月 16 日 11 時 30 分 |        |     |                                                                                     |     |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名   | 上下水道課 黒岩 爽真               |        |     |                                                                                     |     |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (℃) | 11.8                      | 水温 (℃) | 6.6 | 遊離残留塩素 (mg/L)                                                                       | 0.2 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |        |                           |        |     |                                                                                     |     |

| 検査項目                 | 検査結果         | 水質基準        | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|----------------------|--------------|-------------|------|------|------|
| 一般細菌                 | 0 CFU/mL     | 100CFU/mL以下 |      |      |      |
| 大腸菌                  | 陰性           | 検出されないこと    |      |      |      |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 塩素酸                  | 0.06未満 mg/L  | 0.6mg/L以下   |      |      |      |
| クロロ酢酸                | 0.002未満 mg/L | 0.02mg/L以下  |      |      |      |
| クロロホルム               | 0.001未満 mg/L | 0.06mg/L以下  |      |      |      |
| ジクロロ酢酸               | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ジブromクロロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| 臭素酸                  | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 総トリハロメタン             | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| トリクロロ酢酸              | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromジクロロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromホルム              | 0.001未満 mg/L | 0.09mg/L以下  |      |      |      |
| ホルムアルデヒド             | 0.008未満 mg/L | 0.08mg/L以下  |      |      |      |
| 塩化物イオン               | 2.2 mg/L     | 200mg/L以下   |      |      |      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.2未満 mg/L   | 3mg/L以下     |      |      |      |
| pH値                  | 7.9          | 5.8以上8.6以下  |      |      |      |
| 味                    | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 臭気                   | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 色度                   | 0.5未満 度      | 5度以下        |      |      |      |
| 濁度                   | 0.1未満 度      | 2度以下        |      |      |      |
| — 以下余白 —             |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和です

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-826

令和 7 年 4 月 23 日

嬬恋村長

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



|       |                   |         |                           |               |      |
|-------|-------------------|---------|---------------------------|---------------|------|
| 水道名称  | 仙之入簡易水道           |         |                           |               |      |
| 水源名称  |                   |         |                           |               |      |
| 採水場所  | 公民館               |         |                           |               |      |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時    | 令和 7 年 4 月 16 日 10 時 10 分 |               |      |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名    | 上下水道課 黒岩 美奈子              |               |      |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (°C) | 6.4                       | 水温 (°C)       | 9.8  |
|       |                   |         |                           | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.40 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |         |                           |               |      |

| 検査項目                 | 検査結果         | 水質基準        | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|----------------------|--------------|-------------|------|------|------|
| 一般細菌                 | 0 CFU/mL     | 100CFU/mL以下 |      |      |      |
| 大腸菌                  | 陰性           | 検出されないこと    |      |      |      |
| シアヌ化物イオン及び<br>塩化シアニ  | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 塩素酸                  | 0.06未満 mg/L  | 0.6mg/L以下   |      |      |      |
| クロロ酢酸                | 0.002未満 mg/L | 0.02mg/L以下  |      |      |      |
| クロロホルム               | 0.001未満 mg/L | 0.06mg/L以下  |      |      |      |
| ジクロロ酢酸               | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ジブromクロロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| 臭素酸                  | 0.001未満 mg/L | 0.01mg/L以下  |      |      |      |
| 総トリハロメタン             | 0.001未満 mg/L | 0.1mg/L以下   |      |      |      |
| トリクロロ酢酸              | 0.002未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromジクロロメタン          | 0.001未満 mg/L | 0.03mg/L以下  |      |      |      |
| ブromホルム              | 0.001未満 mg/L | 0.09mg/L以下  |      |      |      |
| ホルムアルデヒド             | 0.008未満 mg/L | 0.08mg/L以下  |      |      |      |
| 塩化物イオン               | 1.2 mg/L     | 200mg/L以下   |      |      |      |
| 蒸発残留物                | 126 mg/L     | 500mg/L以下   |      |      |      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の値) | 0.2未満 mg/L   | 3mg/L以下     |      |      |      |
| pH値                  | 7.0          | 5.8以上8.6以下  |      |      |      |
| 味                    | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 臭気                   | 異常ではない       | 異常でないこと     |      |      |      |
| 色度                   | 0.5未満 度      | 5度以下        |      |      |      |
| 濁度                   | 0.1未満 度      | 2度以下        |      |      |      |
| 一 以下余白 一             |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |
|                      |              |             |      |      |      |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和です

検査期間

令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日

検査責任者

水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-827

令和 7 年 4 月 23 日

嬭恋村長

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



|       |                   |         |                           |               |     |
|-------|-------------------|---------|---------------------------|---------------|-----|
| 水道名称  | 大平簡易水道            |         |                           |               |     |
| 水源名称  |                   |         |                           |               |     |
| 採水場所  | 住民センター            |         |                           |               |     |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時    | 令和 7 年 4 月 16 日 10 時 30 分 |               |     |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名    | 上下水道課 黒岩 爽真               |               |     |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (°C) | 9.5                       | 水温 (°C)       | 8.8 |
|       |                   |         |                           | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.1 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |         |                           |               |     |

| 検査項目                               | 検査結果           | 水質基準         | 検査項目                 | 検査結果            | 水質基準          |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 一般細菌                               | 0 CFU/mL       | 100CFU/mL以下  | 総トリハロメタン             | 0.001未満 mg/L    | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性             | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸              | 0.002未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003未満 mg/L  | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン           | 0.001未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005未満 mg/L | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム               | 0.001未満 mg/L    | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド             | 0.008未満 mg/L    | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物            | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物        | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物             | 0.03未満 mg/L     | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物             | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物         | 4.5 mg/L        | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.2 mg/L       | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物          | 0.005未満 mg/L    | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.13 mg/L      | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン               | 3.9 mg/L        | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1未満 mg/L     | 1.0mg/L以下    | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)   | 40 mg/L         | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | 0.0002未満 mg/L  | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物                | 110 mg/L        | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005未満 mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤            | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジオオスミン               | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | 0.001未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール        | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤            | 0.005未満 mg/L    | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類               | 0.0005未満 mg/L   | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.2未満 mg/L      | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | 0.06未満 mg/L    | 0.6mg/L以下    | pH値                  | 7.1             | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                    | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| クロロホルム                             | 0.001未満 mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                   | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002未満 mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                   | 0.5未満 度         | 5度以下          |
| ジプロモクロロメタン                         | 0.001未満 mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                   | 0.1未満 度         | 2度以下          |
| 臭素酸                                | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | — 以下余白 —             |                 |               |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロロホルム、ジプロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和です

ジオオスミンとは、(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルテトラリン-4a (2H) -オール

2-メチルイソボルネオールとは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-828

令和 7 年 4 月 23 日

嬭恋村長

様

令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験セ

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



|       |                   |        |                           |        |     |                                                                                     |     |
|-------|-------------------|--------|---------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 水道名称  | 長井簡易水道            |        |                           |        |     |  |     |
| 水源名称  |                   |        |                           |        |     |                                                                                     |     |
| 採水場所  | 黒岩自動車ボディー         |        |                           |        |     |                                                                                     |     |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時   | 令和 7 年 4 月 16 日 11 時 00 分 |        |     |                                                                                     |     |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名   | 上下水道課 黒岩 爽真               |        |     |                                                                                     |     |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (℃) | 14.7                      | 水温 (℃) | 9.1 | 遊離残留塩素 (mg/L)                                                                       | 0.2 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |        |                           |        |     |                                                                                     |     |

| 検査項目                               | 検査結果           | 水質基準         | 検査項目              | 検査結果            | 水質基準          |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 一般細菌                               | 0 CFU/mL       | 100CFU/mL以下  | 総トリハロメタン          | 0.001未満 mg/L    | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性             | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003未満 mg/L  | 0.003mg/L以下  | ブロモジクロロメタン        | 0.001未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005未満 mg/L | 0.0005mg/L以下 | ブロモホルム            | 0.001未満 mg/L    | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | 0.008未満 mg/L    | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03未満 mg/L     | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 4.3 mg/L        | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1.4 mg/L       | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | 0.005未満 mg/L    | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.05未満 mg/L    | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 3.1 mg/L        | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1未満 mg/L     | 1.0mg/L以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 23 mg/L         | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | 0.0002未満 mg/L  | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 85 mg/L         | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005未満 mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン            | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | 0.001未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005未満 mg/L    | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | 0.0005未満 mg/L   | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L      | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | 0.06未満 mg/L    | 0.6mg/L以下    | pH値               | 7.9             | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                 | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| クロロホルム                             | 0.001未満 mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002未満 mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                | 0.5未満 度         | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン                        | 0.001未満 mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                | 0.1未満 度         | 2度以下          |
| 臭素酸                                | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | — 以下余白 —          |                 |               |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和です

ジェオスミンとは、(4S, 4aS, 8aS)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルテトラリン-4a(2H)-オール

2-メチルイソボルネオールとは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-829

令和 7 年 4 月 23 日

婦恋村長

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



|       |                   |         |                          |               |      |
|-------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|------|
| 水道名称  | 石津簡易水道            |         |                          |               |      |
| 水源名称  |                   |         |                          |               |      |
| 採水場所  | 住民センター            |         |                          |               |      |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時    | 令和 7 年 4 月 16 日 9 時 50 分 |               |      |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名    | 上下水道課 黒岩 美奈子             |               |      |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (°C) | 6.1                      | 水温 (°C)       | 9.4  |
|       |                   |         |                          | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.30 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |         |                          |               |      |

| 検査項目            | 検査結果           | 水質基準         | 検査項目              | 検査結果            | 水質基準          |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 一般細菌            | 0 CFU/mL       | 100CFU/mL以下  | 総トリハロメタン          | 0.001未満 mg/L    | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌             | 陰性             | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物    | 0.0003未満 mg/L  | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン        | 0.001未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物       | 0.00005未満 mg/L | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム            | 0.001未満 mg/L    | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物      | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | 0.008未満 mg/L    | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物        | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物       | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物        | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03未満 mg/L     | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素          | 0.004未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 3.2 mg/L        | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | 0.2 mg/L       | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | 0.005未満 mg/L    | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物      | 0.06 mg/L      | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 1.2 mg/L        | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物      | 0.1未満 mg/L     | 1.0mg/L以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 22 mg/L         | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素           | 0.0002未満 mg/L  | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 87 mg/L         | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン       | 0.005未満 mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| ジクロロメタン         | 0.001未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | ジオオキシベンゼン         | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン      | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| トリクロロエチレン       | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005未満 mg/L    | 0.02mg/L以下    |
| ベンゼン            | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | 0.0005未満 mg/L   | 0.005mg/L以下   |
| 塩素酸             | 0.06未満 mg/L    | 0.6mg/L以下    | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L      | 3mg/L以下       |
| クロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | pH値               | 7.1             | 5.8以上8.6以下    |
| クロロホルム          | 0.001未満 mg/L   | 0.06mg/L以下   | 味                 | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸          | 0.002未満 mg/L   | 0.03mg/L以下   | 臭気                | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジブロモクロロメタン      | 0.001未満 mg/L   | 0.1mg/L以下    | 色度                | 0.5未満 度         | 5度以下          |
| 臭素酸             | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 度         | 2度以下          |
|                 |                |              | — 以下余白 —          |                 |               |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和です  
ジオオキシベンゼンとは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフテン-4a (2H)-オール  
2-メチルイソボルネオールとは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-830

令和 7 年 4 月 23 日

嬭恋村長

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験セ

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



|       |                   |         |                           |         |                        |
|-------|-------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------|
| 水道名称  | 西窪簡易水道            |         |                           |         |                        |
| 水源名称  |                   |         |                           |         |                        |
| 採水場所  | 消防団詰め所            |         |                           |         |                        |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時    | 令和 7 年 4 月 16 日 11 時 10 分 |         |                        |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名    | 上下水道課 宮崎 敦司               |         |                        |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (°C) | 14.8                      | 水温 (°C) | 8.3 遊離残留塩素 (mg/L) 0.30 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |         |                           |         |                        |

| 検査項目                               | 検査結果           | 水質基準         | 検査項目                 | 検査結果            | 水質基準          |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 一般細菌                               | 0 CFU/mL       | 100CFU/mL以下  | 総トリハロメタン             | 0.001未満 mg/L    | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性             | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸              | 0.002未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003未満 mg/L  | 0.003mg/L以下  | ブロモジクロロメタン           | 0.001未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005未満 mg/L | 0.0005mg/L以下 | ブロモホルム               | 0.001未満 mg/L    | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド             | 0.008未満 mg/L    | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物            | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物        | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物             | 0.03未満 mg/L     | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物             | 0.01 mg/L       | 1.0mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物         | 6.7 mg/L        | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.4 mg/L       | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物          | 0.005未満 mg/L    | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.48 mg/L      | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン               | 5.3 mg/L        | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1未満 mg/L     | 1.0mg/L以下    | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)   | 54 mg/L         | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | 0.0002未満 mg/L  | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物                | 131 mg/L        | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005未満 mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤            | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン               | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | 0.001未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール        | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤            | 0.005未満 mg/L    | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類               | 0.0005未満 mg/L   | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.2 mg/L        | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | 0.06未満 mg/L    | 0.6mg/L以下    | pH値                  | 7.4             | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                    | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| クロロホルム                             | 0.001未満 mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                   | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002未満 mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                   | 0.5未満 度         | 5度以下          |
| ジブromクロロメタン                        | 0.001未満 mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                   | 0.1未満 度         | 2度以下          |
| 臭素酸                                | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | — 以下余白 —             |                 |               |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和です

ジェオスミンとは、(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフレン-4a (2H) -オール

2-メチルイソボルネオールとは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-オール

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-831

令和 7 年 4 月 23 日

孺恋村長

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験セ

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



|       |                   |         |                           |               |      |
|-------|-------------------|---------|---------------------------|---------------|------|
| 水道名称  | 三原簡易水道            |         |                           |               |      |
| 水源名称  |                   |         |                           |               |      |
| 採水場所  | 観光協会              |         |                           |               |      |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時    | 令和 7 年 4 月 16 日 10 時 15 分 |               |      |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名    | 上下水道課 宮崎 敦司               |               |      |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (°C) | 12.5                      | 水温 (°C)       | 10.9 |
|       |                   |         |                           | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.20 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |         |                           |               |      |

| 検査項目            | 検査結果           | 水質基準         | 検査項目                 | 検査結果            | 水質基準          |
|-----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 一般細菌            | 0 CFU/mL       | 100CFU/mL以下  | 総トリハロメタン             | 0.001未満 mg/L    | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌             | 陰性             | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸              | 0.002未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物    | 0.0003未満 mg/L  | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン           | 0.001未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物       | 0.00005未満 mg/L | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム               | 0.001未満 mg/L    | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物      | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド             | 0.008未満 mg/L    | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物        | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物            | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物       | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物        | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物        | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物             | 0.03未満 mg/L     | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素          | 0.004未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物             | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物         | 3.4 mg/L        | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | 0.5 mg/L       | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物          | 0.005未満 mg/L    | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物      | 0.05未満 mg/L    | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン               | 2.5 mg/L        | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物      | 0.1未満 mg/L     | 1.0mg/L以下    | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)   | 21 mg/L         | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素           | 0.0002未満 mg/L  | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物                | 87 mg/L         | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン       | 0.005未満 mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤            | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| ジクロロメタン         | 0.001未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | ジオスミン                | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン      | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール        | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| トリクロロエチレン       | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤            | 0.005未満 mg/L    | 0.02mg/L以下    |
| ベンゼン            | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類               | 0.0005未満 mg/L   | 0.005mg/L以下   |
| 塩素酸             | 0.06未満 mg/L    | 0.6mg/L以下    | 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 0.2未満 mg/L      | 3mg/L以下       |
| クロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | pH値                  | 7.2             | 5.8以上8.6以下    |
| クロロホルム          | 0.001未満 mg/L   | 0.06mg/L以下   | 味                    | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸          | 0.002未満 mg/L   | 0.03mg/L以下   | 臭気                   | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジブロモクロロメタン      | 0.001未満 mg/L   | 0.1mg/L以下    | 色度                   | 0.5未満 度         | 5度以下          |
| 臭素酸             | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 濁度                   | 0.1未満 度         | 2度以下          |
|                 |                |              | — 以下余白 —             |                 |               |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和です

ジオスミンとは、(4S, 4aS, 8aR)-2,4,8a-ジメチル-2,4,8a-トリメチル-4a(2H)-オール

2-メチルイソボルネオールとは、1,2,7,7-テトラメチルシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



# 浄水水質検査結果書

No. 25-WA-832

令和 7 年 4 月 23 日

門貝簡易水道組合

様


令和 7 年 4 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号  
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号  
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



|       |                   |        |                           |               |      |
|-------|-------------------|--------|---------------------------|---------------|------|
| 水道名称  | 門貝簡易水道            |        |                           |               |      |
| 水源名称  |                   |        |                           |               |      |
| 採水場所  | 公民館               |        |                           |               |      |
| 水道種別  | 簡易水道              | 採水日時   | 令和 7 年 4 月 16 日 10 時 50 分 |               |      |
| 原水・浄水 | 浄水                | 採水者名   | 上下水道課 宮崎 敦司               |               |      |
| 天 候   | (前日) 雨後晴 (当日) 晴   | 気温 (℃) | 10.7                      | 水温 (℃)        | 9.5  |
|       |                   |        |                           | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.20 |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号 |        |                           |               |      |

| 検査項目                               | 検査結果           | 水質基準         | 検査項目              | 検査結果            | 水質基準          |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 一般細菌                               | 0 CFU/mL       | 100CFU/mL以下  | 総トリハロメタン          | 0.001未満 mg/L    | 0.1mg/L以下     |
| 大腸菌                                | 陰性             | 検出されないこと     | トリクロロ酢酸           | 0.002未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.0003未満 mg/L  | 0.003mg/L以下  | プロモジクロロメタン        | 0.001未満 mg/L    | 0.03mg/L以下    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.00005未満 mg/L | 0.0005mg/L以下 | プロモホルム            | 0.001未満 mg/L    | 0.09mg/L以下    |
| セレン及びその化合物                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ホルムアルデヒド          | 0.008未満 mg/L    | 0.08mg/L以下    |
| 鉛及びその化合物                           | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 亜鉛及びその化合物         | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | アルミニウム及びその化合物     | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | 0.03未満 mg/L     | 0.3mg/L以下     |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.004未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | 銅及びその化合物          | 0.01未満 mg/L     | 1.0mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 3.8 mg/L        | 200mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.6 mg/L       | 10mg/L以下     | マンガン及びその化合物       | 0.005未満 mg/L    | 0.05mg/L以下    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.05未満 mg/L    | 0.8mg/L以下    | 塩化物イオン            | 2.2 mg/L        | 200mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | 0.1未満 mg/L     | 1.0mg/L以下    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 32 mg/L         | 300mg/L以下     |
| 四塩化炭素                              | 0.0002未満 mg/L  | 0.002mg/L以下  | 蒸発残留物             | 95 mg/L         | 500mg/L以下     |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.005未満 mg/L   | 0.05mg/L以下   | 陰イオン界面活性剤         | 0.02未満 mg/L     | 0.2mg/L以下     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 mg/L   | 0.04mg/L以下   | ジェオスミン            | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| ジクロロメタン                            | 0.001未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001未満 mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン                         | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.005未満 mg/L    | 0.02mg/L以下    |
| トリクロロエチレン                          | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | フェノール類            | 0.0005未満 mg/L   | 0.005mg/L以下   |
| ベンゼン                               | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L      | 3mg/L以下       |
| 塩素酸                                | 0.06未満 mg/L    | 0.6mg/L以下    | pH値               | 7.7             | 5.8以上8.6以下    |
| クロロ酢酸                              | 0.002未満 mg/L   | 0.02mg/L以下   | 味                 | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| クロロホルム                             | 0.001未満 mg/L   | 0.06mg/L以下   | 臭気                | 異常ではない          | 異常でないこと       |
| ジクロロ酢酸                             | 0.002未満 mg/L   | 0.03mg/L以下   | 色度                | 0.5未満 度         | 5度以下          |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.001未満 mg/L   | 0.1mg/L以下    | 濁度                | 0.1未満 度         | 2度以下          |
| 臭素酸                                | 0.001未満 mg/L   | 0.01mg/L以下   | — 以下余白 —          |                 |               |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

総トリハロメタンとは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和です

ジェオスミンとは、(4S, 4aS, 8aR)-2,4,8a-トリメチル-2,4,8a-ジメチル-2,4,8a-トリメチル-4a(2H)-オール

2-メチルイソボルネオールとは、1,2,7,7-テトラメチルシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール

|      |                       |       |                 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 検査期間 | 令和7年4月16日 ~ 令和7年4月22日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|------|-----------------------|-------|-----------------|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。