JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9433

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	嬬恋村第１上水道				
水源名称					
採水場所	（有）佐藤工業事務所				
水道種別	上水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 9 時 09 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃) 5.5	水温 (℃) 12.5	遊離残留塩素 (mg/L) 0.3	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9434

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	大笹簡易水道				
水源名称					
採水場所	西部幼稚園外水道				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 10 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃) 10.3	水温(℃) 11.6	遊離残留塩素(mg/L) 0.3	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	6.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9435

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	袋倉簡易水道				
水源名称					
採水場所	住民センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 10 時 50 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 爽真		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃) 12.2	水温 (℃) 12.6	遊離残留塩素 (mg/L) 0.2	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	11.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9436

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	今井簡易水道				
水源名称					
採水場所	コミュニティーセンター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 10 時 25 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 爽真		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃) 15.7	水温 (℃) 10.4	遊離残留塩素 (mg/L) 0.2	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9437

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	砂井簡易水道					
水源名称						
採水場所	公民館					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 10 時 12 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子			
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	8	水温 (℃)	12	遊離残留塩素 (mg/L) 0.4
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9438

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	仙之入簡易水道				
水源名称					
採水場所	公民館				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 10 時 10 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 爽真		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃) 9.4	水温(℃) 11.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.2	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9439

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	長井簡易水道				
水源名称					
採水場所	黒岩自動車ボディー				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 9 時 40 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃) 11.3	水温 (℃) 12	遊離残留塩素 (mg/L) 0.3	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9440

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	石津簡易水道				
水源名称					
採水場所	住民センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 9 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 爽真		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃) 9.8	水温(℃) 10.3	遊離残留塩素(mg/L) 0.2	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水質GLP認定

No. 25-WA-9441

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	西窪簡易水道					
水源名称						
採水場所	消防団詰め所					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 8 時 38 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太			
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	12.3	水温 (℃)	9.6	遊離残留塩素 (mg/L) 0.3
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	5.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9442

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

嬬恋村長 様

令和 7 年 12 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	三原簡易水道						
水源名称							
採水場所	観光協会						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 8 時 57 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太				
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	4	水温 (℃)	11	遊離残留塩素 (mg/L)	0.3
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-9443

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 9 日

門貝簡易水道組合 様

令和 7 年 12 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	門貝簡易水道				
水源名称					
採水場所	公民館				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 2 日 8 時 45 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃) 4.8	水温(℃) 11.8	遊離残留塩素(mg/L) 0.1	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。