JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12619

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長　　様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田彰義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	嬬恋村第２上水道						
水源名称							
採水場所	嬬恋の里事務所						
水道種別	上水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 10 時 16 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 熊川 彰仁				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	9.4	水温(℃)	6.4	遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP118
水道GLP認定

No. 25-WA-12620

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田彰義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	嬬恋村第３上水道						
水源名称							
採水場所	第１浄水場内						
水道種別	上水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 10 時 30 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 熊川 彰仁				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	5.9	水温(℃)	7.7	遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. 25-WA-12621

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	田代簡易水道						
水源名称							
採水場所	消防詰め所						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 10 時 25 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	7.8	水温(℃)	7.5	遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12622

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験セ
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	上ノ貝簡易水道						
水源名称							
採水場所	黒岩靖宅						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 9 時 09 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	11	水温(℃)	8	遊離残留塩素(mg/L)	0.1
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	0.9 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	6.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12623

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	干俣簡易水道						
水源名称							
採水場所	消防詰め所						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 9 時 45 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	23	水温(℃)	8.1	遊離残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	6.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12624

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	大前簡易水道					
水源名称						
採水場所	役場					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 10 時 45 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	12.9	水温(℃)	9.3	遊離残留塩素(mg/L) 0.3
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	6.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	6.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.2 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12625

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	中原山梨簡易水道						
水源名称							
採水場所	中原公民館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 9 時 35 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	7.4	水温(℃)	8	遊離残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	8.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12626

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田彰義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	古永井簡易水道						
水源名称							
採水場所	（有）清紫園						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 10 時 10 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	6.2	水温(℃)	6.1	遊離残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12627

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験セ
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	仁田沢簡易水道						
水源名称							
採水場所	住民センター						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 9 時 55 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	8.3	水温(℃)	7.8	遊離残留塩素(mg/L)	0.2
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	0.9 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐH値	6.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. 25-WA-12628

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田彰義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	大平簡易水道						
水源名称							
採水場所	住民センター						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 9 時 50 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 美奈子				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	4.6	水温(℃)	7.1	遊離残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2未満 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水質GLP認定

No. 25-WA-12629

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

万座簡易水道組合 様

令和 8 年 3 月 2 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万座簡易水道					
水源名称						
採水場所	万座自然情報館駐車場					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 2 日 9 時 20 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 熊川 彰仁			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	26.3	水温(℃)	5.9	遊離残留塩素(mg/L) 0.55
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
ｐH値	6.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月2日 ～ 令和8年3月4日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。