No. 25-WA-12716

JWWA-GLP116
水道GLP認定

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 嬬恋村第１上水道 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | （有）佐藤工業事務所 | | | | |
| 水道種別 | 上水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 9 時 41 分 | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 洲﨑 颯太 | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) 3.6 | 水温(℃) 7.8 | 遊離残留塩素(mg/L) 0.1 | |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 4.8 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12717

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 大笹簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | | | | | | | |
| 採水場所 | 西部幼稚園外水道 | | | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 11 時 00 分 | | | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 黒岩 美奈子 | | | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) | 0.8 | 水温(℃) | 11.3 | 遊離残留塩素(mg/L) | 0.3 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 5.7 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12718

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 袋倉簡易水道 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 住民センター | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 10 時 29 分 | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 熊川 彰仁 | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) 2.7 | 水温(℃) 8.7 | 遊離残留塩素(mg/L) 0.3 | |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 11.1 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12719

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験セ
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 今井簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | | | | | | | |
| 採水場所 | コミュニティーセンター | | | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 10 時 02 分 | | | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 熊川 彰仁 | | | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) | 3.7 | 水温(℃) | 8.6 | 遊離残留塩素(mg/L) | 0.35 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.1 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP118
水道GLP認定

No. 25-WA-12720

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 砂井簡易水道 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 公民館 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 10 時 30 分 | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 黒岩 美奈子 | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) 0.8 | 水温(℃) 7.1 | 遊離残留塩素(mg/L) 0.3 | |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 2.2 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.9 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12721

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 仙之入簡易水道 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 公民館 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 9 時 44 分 | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 熊川 彰仁 | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) 2.7 | 水温(℃) 9.6 | 遊離残留塩素(mg/L) 0.3 | |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.2 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12722

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 長井簡易水道 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 黒岩自動車ボディー | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 9 時 50 分 | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 黒岩 美奈子 | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) 2.2 | 水温(℃) 6 | 遊離残留塩素(mg/L) 0.3 | |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 3.2 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.9 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12723

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長　　様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | |
|---|---|---|---|
| 水道名称 | 石津簡易水道 | | |
| 水源名称 | | | |
| 採水場所 | 住民センター | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 9 時 30 分 |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 熊川 彰仁 |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) 3.6 | 水温(℃) 9.1 / 遊離残留塩素(mg/L) 0.3 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.2 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水質GLP認定

No. 25-WA-12724

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 西窪簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | | | | | | | |
| 採水場所 | 消防団詰め所 | | | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 9 時 17 分 | | | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 洲﨑 颯太 | | | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温 (℃) | 4.5 | 水温 (℃) | 6.8 | 遊離残留塩素 (mg/L) | 0.2 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 4.8 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-12725

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験セ
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 三原簡易水道 | | | | | |
| 水源名称 | | | | | | |
| 採水場所 | 観光協会 | | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 9 時 51 分 | | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 洲﨑 颯太 | | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) | 5.5 | 水温(℃) | 10.2 | 遊離残留塩素(mg/L) 0.2 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 2.5 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-12726

JWWA-GLP118
水道GLP認定

# 浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 10 日

門貝簡易水道組合 様

令和 8 年 3 月 3 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | 門貝簡易水道 | | | | |
| 水源名称 | | | | | |
| 採水場所 | 公民館 | | | | |
| 水道種別 | 簡易水道 | 採水日時 | 令和 8 年 3 月 3 日 9 時 28 分 | | |
| 原水・浄水 | 浄水 | 採水者名 | 上下水道課 洲崎 颯太 | | |
| 天候 | (前日) 晴 (当日) 雨後雪 | 気温(℃) 3.2 | 水温(℃) 11.3 | 遊離残留塩素(mg/L) 0.2 | |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 検査結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100CFU/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 2.1 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2未満 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.8 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常ではない | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5未満 度 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 0.1未満 度 | 2度以下 | | | |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

| 検査期間 | 令和8年3月3日 ～ 令和8年3月6日 | 検査責任者 | 水質検査部門管理者 山口 貴史 |
|---|---|---|---|

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。