No. 25-WA-10413

水質検査結果書

令和 8 年 1 月 15 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 1 月 5 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	バラギスキー小水道					
水源名称						
採水場所	無印良品キャンプ場内					
水道種別	小規模水道	採水日時	令和 8 年 1 月 5 日 11 時 15 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 黒岩 爽真			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	5.2	水温(℃)	7.6	遊離残留塩素(mg/L) 0.2
検査方法	平成15年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号					

検査項目	検査結果	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.000005未満 mg/L	0.00005mg/L以下（暫定）※
― 以下余白 ―		

備考
※ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和です。

検査期間	令和8年1月5日 ～ 令和8年1月13日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-10527

水質検査結果書

令和 8 年 1 月 15 日

嬬恋村長 様

令和 8 年 1 月 6 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	北山小水道					
水源名称						
採水場所	公民館					
水道種別	小規模水道	採水日時	令和 8 年 1 月 6 日 9 時 19 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	上下水道課 洲崎 颯太			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	15.8	水温(℃)	8.4	遊離残留塩素(mg/L) 0.1
検査方法	平成15年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号					

検査項目	検査結果	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.000005未満 mg/L	0.00005mg/L以下（暫定）※
― 以下余白 ―		

備考
※ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和です。

検査期間	令和8年1月6日 ～ 令和8年1月13日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史